

Eisenbahnstraße 33 und 32, Berlin

Gebäudetyp:

Bauherr:

Lüftungskonzept:

Zuluft:

Dämmstärke:

Dämmmaterial:

Oberputz:

Positionierung der LUNOthem:

Abluft:

Ausführungszeitraum:

Sanierung eines mehrgeschossigen Wohnungsbaus der 60iger Jahre

Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes VVaG, SOKA-Bau
Kontrollierte Wohnungslüftung mit Feuchte-geführten Abluft-
ventilatoren und Außenwand Luftdurchlässen für die Zuluft
LUNOthem B 100 mit Außenwandluftdurchlass ALD-R160L
100 mm

Neopor (EPS)

dünnschichtig

Fenstersturz und seitliche Fensterlaibung

Unterputzlüfter Skalar-F mit Feuchteregelung und Skalar-G
mit 2-stufiger Steuerung

Juli bis Oktober 2005 (Nr. 33), Juni bis August 2006 (Nr. 32)

